



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы  
«Московское городское управление природными территориями»  
(ГПБУ «Мосприрода»)

Мичуринский пр-т., д. 13, Москва, 119192; тел./факс: +7 (499) 739-27-05, 739-27-06; e-mail: mospriroda@eco.mos.ru  
ОКПО 72971940, ОГРН 1047796250710, ИНН/КПП 7704517334/772901001

15.11.2016 № 10/1-11-1445

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Президенту Федерации  
авиамодельного спорта России

**Ю.М. Ващуку**

Волоколамское шоссе, д. 88,  
Москва, 125424

**Уважаемый Юрий Михайлович!**

ГПБУ «Мосприрода» рассмотрело Ваше обращение от 24.10.2016 № 45 по вопросу проектирования и строительства кордромного комплекса на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» по адресу ориентир: ул. Красного Маяка, вл. 28 и сообщает.

ООО «ИКРТ» на основании контракта от 05.09.2016 № 0373200003116000217 выполняет проектно-изыскательские работы: «Устройство Кордрома для занятий авиамодельным спортом на территории ПИП «Битцевский лес».

В процессе выполнения работ по указанному контракту при выполнении чертежей на топографическом плане с указанием подземных коммуникаций выявилось, что спроектировать необходимый комплекс без затрагивания коммуникаций не представляется возможным.


В этой связи было организовано выездное совещание с участием балансодержателя коммуникаций - АО «Мосводоканал» (акт прилагается). На совещании также были выдвинуты требования от АО «Мосводоканал» по проектированию в связи с выявленной ситуацией, которые в рамках данного контракта выполнить не представляется возможным.

На основании вышеизложенного проектирование объекта на представленном участке считаем нецелесообразным.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами будет рассмотрен вопрос о расторжении данного контракта с ООО «ИКРТ».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

**Первый заместитель руководителя**



**А. Е. Бирюков**

26.10.16г.

Акт обследования территории  
в границах проектируемые ПИР:  
"Устройство катдрова для занятий  
авиамоделевым спортом на территории  
ПИР "Бюджетный лес"

В соответствии с ТЗ на объекте необходимо разместить  
следующие сооружения:

Круг F2B-F2D  $r = 25$  м.

Круг F2A -  $r = 22$  м

Круг F2C -  $r = 22$  м

Каждый круг обеспечивается возведением ограждения  
минимальной высотой = 3 м.

Поверхностный уклон по кругу составляет 10 промилле, при  
этом в соответствии с рельефом местности под  
каждый круг необходима насыпь до 2,5 м.

Изменение рельефа противоречит ППМ от 24 октября 2006г  
№ 824-ПП.

При размещении кругов на территории в границах  
проектируемые, сооружения кругов попадают на  
существующие инженерные сети (в соответствии с  
архивной эжс геоподоснова).

В частности канализация  $D = 1000$  мм, канализация  $D = 300$  мм,  
электросети и сети освещения.

В соответствии с СП 32.13330.2012 и СП 42.13330.2011 табл. 15  
расстояние по горизонтали (в деку) от сетей водопровода  
до зданий и сооружений составляет 5 м. до ограждений 3 м.

Заслушав мнение представителей АО "Мосводоканал"  
РЭС №11 ПЗУКС (ведущий инженер), Чибуров Михаил Юрьевич,  
и ФАС РФ (председатель комитета) Черепиненко

Юлианов Юрьевич.

1) Комеитор  $D 1000$  мм принадлежит АО "Мосводоканал"  
канализация  $D 300$  мм не принадлежит АО "Мосводоканал"

Размещение объектов согласовать с АО «Мосводоканал» для получения согласования проработать вопросы

- а) обеспечение доступа АО «Мосводоканал»
- б) Реконструкция камер и колодезей при изменении масштабов территории
- в) конструкции фундаментов и сооружений.
- 3) При согласовании АО «Мосводоканал» могут быть возвышены дополнительные требования.
- 4) Поднятие объекта произвести в установленном порядке.

ФАС РФ; ФАСМ

- 1) Покрытие внутреннее и внешнее круга баками в твердом виде (бетон, асфальт, и их модификации).
- 2) с разницей.
- 3) Высота ограждения должна быть не менее 3.05 м
- 3) круг широта  $D = 9$  м.
- 4) Обезопасить наши зоны тех контроле.
- 5) Необходимо подведение электро сетей и канализации.
- 6) Обязательно размещение думовых камер и туманов с подведением водопровода и канализации.

Илона Витальевна спортивная мастерская «ВЫСОТА»

Чарневая Павел Владимирович. КИФ

ФАС РФ Черепинский Александр Юрьевич

ФАСМ Андреев Сергей Иванович

АО «Мосводоканал» Нильсен М. Ю



Зам. директора ДПТ «Битцевский лес»  
ДПТУ «Мосприрода» Коштанова И. Ю. ЖАТ

ЗАО «НИИМ ИГ

ООО «ИКРТ»

Владимир ЧА  
Домарчене О.А.  
Шамшева О.А. УМ

Лист присутствующих

ФИО	ОРГАНИЗ-Я И КОНТАКТЫ	ПОДПИСЬ
Ильин Михаил Курьев 8-903-572-71-45	РКСН11 ПЭУКС АО "Московский ведущий инженер."	
Столбуров Виктор Викторович 89262061496	Эксперт	
Кобалерина Сергей Анатольевич ОИИ	ООО "ПрофСтрой" Зам. дир.	С. К.
Андреев Сергей Александрович +79037119157	Московский абианцевский клуб.	
Тарода Илья Александрович +79268781469	ИВСМ "Волна"	Тар -
Морозовская Александровна	ФАС РФ	
Седуккина Елена Александровна Доцент ОИИ	ООО "ИКРТ"	
Александровна Шашова Елена Александровна		
Казиев Александр Александрович 89166241518 Владимир	Илья Александрович Смирнов "Висота"	И.
Бурганова Веря Васильевна	РАВС ЛД АО "Московский"	Бурганова -